



Управление образования администрации
города-курорта Кисловодска
Ставропольского края

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 15
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА
357748, г-к Кисловодск,
Пр. Победы, 34

Тел/факс 8(87937) 2-03-16, тел. 2-03-10

БИК 040702001 ИНН 2628034816

e-mail: sad15@uokk.ru

28.09.2022г № 01-13/44

Начальнику ОНД и ПР по
г. Кисловодску УНД и ПР
главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю
Капустян П.В.

Администрация МБДОУ д/с № 15 в ответ на ваше предписание об
устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности
№ 26 -007-2022/0049пп/3 от 14 апреля 2022 г. сообщает следующие сведения:

1. В учреждении определен порядок и срок проведения работ по
очистке вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов и
отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы
проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал
эксплуатации систем противопожарной защиты.

2. В учреждении проведена огнезащитная обработка строительных
конструкций (чердачного помещения).

Приложения:

1. Копия приказа « Об определении порядка и сроков проведения работ
по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов в
МБДОУ д/с № 15» № 27 п.3 ОД от 07.05.2022 г.(1 лист).

2. Копия акта о результатах ревизии и очистки вентиляционных систем
и воздуховодов в МБДОУ д/с № 15 от 15 июня 2022 г. (1 лист).

3. Копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (2
листа)

4. Акт отбора проб от 28.09.2022 г. (1 лист)

5. Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных
покрытий от 28.09.2022г. (1 лист).

6. Акт - соглашение от 28.09.2022 г. (1 лист)

Заведующая МБДОУ д/с № 15

Т.А. Волкова



Т.А. Волкова
28.09.2022